

# 産業廃棄物管理型最終処分場 維持管理記録

2022 年度実績

## 1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類および数量

単位:(トン/月)

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃え殻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汚泥	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
廃プラスチック類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紙くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繊維くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動植物性残さ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金属くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガラス・コンクリートくずおよび陶磁器くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
がれき類	0	11	0	39	36	150	130	79	75	0	153	141
動物のふん尿	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設系混合	541	537	641	642	650	808	755	931	964	647	1104	1651
合計	541	548	641	681	686	958	885	1010	1045	647	1257	1792

## 2. 施設の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検日	2022/4/25	2022/5/30	2022/6/27	2022/7/25	2022/8/29	2022/9/26	2022/10/31	2022/11/28	2022/12/26	2023/1/30	2023/2/27	2023/3/27
	点検結果	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
遮水シート	点検日	2022/4/25	2022/5/30	2022/6/27	2022/7/25	2022/8/29	2022/9/26	2022/10/31	2022/11/28	2022/12/26	2023/1/30	2023/2/27	2023/3/27
	点検結果	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
水処理施設	点検日	2022/4/25	2022/5/30	2022/6/27	2022/7/25	2022/8/29	2022/9/26	2022/10/31	2022/11/28	2022/12/26	2023/1/30	2023/2/27	2023/3/27
	点検結果	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

## 3. 地下水の点検

測定項目: 電気伝導率 ms/m

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上流	46.0	33.0	37.0	40.0	32.0	29.0	45.0	46.0	45.0	40.0	50.0	53.0
下流	19.0	30.0	31.0	27.0	28.0	22.0	21.0	26.0	25.0	24.0	26.0	25.0

## 4. 放流水の点検

測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	放流基準
PH	-	7.4	7.3	7.3	7.1	7.0	6.5	7.0	7.1	7.2	8.2	8.2	8.1	5.8~8.6
BOD	mg/L	3.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.6	0.6	0.5未満	1.4	0.9	0.5未満	0.9	0.8	10以下
COD	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5	0.9	0.9	0.5	1.7	2.1	0.7	1.5	0.5未満	25以下
SS	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	20以下

## 5. 残余容量(年1回の測定)

測定年月日	残余容量(m <sup>3</sup> )
2022/6/6	46,779