

産業廃棄物管理型最終処分場 維持管理記録

2024 年度実績

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類および数量

単位: (トン/月)

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃え殻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汚泥	0	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0
廃プラスチック類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
紙くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繊維くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動植物性残さ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ゴムくず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金属くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガラス・コンクリートくずおよび陶磁器くず	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
がれき類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
動物のふん尿	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設系混合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0

2. 施設の点検

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検日	2024/4/30	2024/5/27	2024/6/24	2024/7/29	2024/8/26	2024/9/30	2024/10/28	2024/11/25	2024/12/25	2025/1/29	2025/2/26	2025/3/25
	点検結果	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
遮水シート	点検日	2024/4/30	2024/5/27	2024/6/24	2024/7/29	2024/8/26	2024/9/30	2024/10/28	2024/11/25	2024/12/25	2025/1/29	2025/2/26	2025/3/25
	点検結果	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
水処理施設 調整池 防凍対策	点検日	2024/4/30	2024/5/27	2024/6/24	2024/7/29	2024/8/26	2024/9/30	2024/10/28	2024/11/25	2024/12/25	2025/1/29	2025/2/26	2025/3/25
	点検結果	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

3. 地下水の点検

測定項目: 電気伝導率 ms/m

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上流	26.0	35.0	20.0	32.0	33.0	38.0	41.0	27.0	49.0	45.0	33.0	32.0
下流	18.0	21.0	19.0	21.0	28.0	21.0	18.0	25.0	23.0	17.0	15.0	20.0

4. 放流水の点検

測定項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	放流基準
PH	-	6.7	6.8	6.8	6.7	7.4	6.4	7.4	7.0	7.2	7.0	7.1	7.2	5.8~8.6
BOD	mg/L	0.8	0.7	1.1	3.3	0.9	1.2	1.5	1.3	2.3	1.6	1.2	0.7	10以下
COD	mg/L	0.8	0.8	1.5	0.8	11.0	0.5	4.1	1.1	0.7	0.6	1.1	0.5	25以下
SS	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	20以下

5. 残余容量(年1回の測定)

測定年月日	残余容量(m³)